

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Муниципальное казенное
учреждение
«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО –
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА»
(МКУ «ЕДДС ЧР»)
665413 г. Черемхово, ул.
Куйбышева, 20
тел/факс 8(39546) 5-32-14
сот 89086470121
Email: edds-chrmo@mail.ru

Старшему оперативному дежурному
ЦУКС (управление)
ГУ МЧС России по Иркутской области

ОГКУ
«Центрэнергоресурсосбережения»

от 16.12.2020г.

О предоставлении донесения

Донесение

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Черемховского районного муниципального образования информирует; по сообщению главы Алехинского сельского поселения, Берсеновой Натальи Юрьевны тел. 89021700619 в котельной, находящейся по адресу с. Алехино ул. Площадь Труда, 7, в 09.00ч. 16.12.2020г отказал один из двух дымососов. Ухудшилась тяга из котлов, что привело к снижению производительности котельной, т.е снижению температуры теплоносителя приблизительно на 5 градусов.

При нормативной температуре; выходящая температура 66° С на обратном трубопроводе 56° С, температура, по факту 57° С выходящая и 50° С на обратном трубопроводе.

Причина отказа дымососа – неисправность электродвигателя (короткое замыкание обмоток вследствие длительного срока эксплуатации и повышенного износа оборудования). На, работу котельной и подачу теплоносителя данное нарушение не повлияло, технологический процесс не нарушен.

От данной котельной получают тепло:

5 домов с. Алехино (1дом 5этажный, 1 дом 4 этажный, 2 дома двухквартирных и 1 одноэтажный частный дом.) в которых проживает 300 чел. 60 детей.

Соц. объекты: МОУ СОШ с. Алехино, Амбулатория, клуб, Администрация.

Ремонтными работами занимается ООО ЖКХ ответственный Жемердеев Алексей Борисович тел. 89027636345. 3 чел. 1ед. техники.

По данной ситуации оповещены;

- Мэр Черемховского района Марач С. В.тел. 8950100627
- начальник 5 ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области п/п-к Цыганов Константин Валерьевич 8952613419583954656167
- специалист ГО и СЧ Черемховского района Щеголев Е.В., 89501058267
- КЧС и ПБ Черемховского района, председатель Горин Д.В. тел. 8(39546)5-30-21
- Начальник управления ЖКХ Обтовка М.В. тел. 89500829497

Проводится информирование население о сложившейся обстановке по средствам

Подворового обхода, СМС рассылка, размещена информация на сайте Черемховского района

В настоящее время проводится мероприятия по изысканию финансовых средств для закупки электродвигателя ООО ЖКХ. Котельная работает в штатном режиме

Угрозы для жизнедеятельности населению нет.

Метеоусловия:

Температура - 11С;

Давление 722 мм ртутного столба;

Ветер, 4 м/с,

Влажность 76 %;

Осадки в виде слабого снега.

Оперативный дежурный

МКУ «ЕДДС Черемховского района»

Швейн О А